

## Vízminőségi, vízkeménységi adatok kerületenként

EU-határ-érték	3,50	100	200	50	50,0	0,10	0,20	50-350	2500
Kerület	KOlp	Klorid	Vas	Mangán	Nitrát	Nitrit	Ammónium	Összes keménység	Vezető képesség
	[mg/l]	[mg/l]	µg/l	µg/l	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l CaO]	µS/cm
I.	0,63	21	25	2	7,8	<0,03	<0,04	127	455
II.	0,69	22	18	1	8,6	<0,03	<0,04	131	459
III.	0,69	21	17	1	8,7	<0,03	<0,04	136	457
IV.	0,67	21	19	2	8,1	<0,03	<0,04	131	458
V.	0,66	22	41	4	8,3	<0,03	<0,04	146	475
VI.	0,69	21	14	2	7,9	<0,03	<0,04	131	447
VII.	0,71	20	13	2	7,7	<0,03	<0,04	136	453
VIII.	0,69	20	13	1	7,4	<0,03	<0,04	131	448
IX.	0,65	21	19	2	8,1	<0,03	<0,04	138	454
X.	0,51	22	30	1	8,1	<0,03	<0,04	137	463
XI.	0,55	24	17	3	9,1	<0,03	<0,04	137	481
XII.	0,70	23	20	2	9,3	<0,03	<0,04	137	461
XIII.	0,71	21	21	2	7,9	<0,03	<0,04	134	457
XIV.	0,54	22	23	2	8,5	<0,03	<0,04	136	464
XV.	0,67	25	25	4	9,4	<0,03	<0,04	163	554
XVI.	0,66	22	17	2	8,0	<0,03	<0,04	140	469
XVII.	0,69	21	19	1	8,0	<0,03	<0,04	138	465
XVIII.	0,61	22	18	1	8,0	<0,03	<0,04	135	470
XIX.	0,44	24	26	3	8,8	<0,03	<0,04	163	525
XX.	0,45	27	29	3	10,6	<0,03	<0,04	180	556
XXI.	0,46	27	28	6	10,4	<0,03	<0,04	156	560
XXII.	0,45	28	24	3	10,3	<0,03	<0,04	166	575
XXIII.	0,39	25	12	2	9,5	<0,03	<0,04	156	556
<b>Budapesti átlag</b>	<b>0,62</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>8,6</b>	<b>&lt;0,03</b>	<b>&lt;0,04</b>	<b>142</b>	<b>483</b>
<b>Budakeszi</b>	0,54	24	11	<2	9,7	<0,03	<0,04	136	471
<b>Budaörs</b>	0,54	23	19	2	8,7	<0,03	<0,04	136	472
<b>Halásztelek</b>	0,45	27	17	2	9,9	<0,03	<0,04	188	553
<b>Kisoroszi</b>	0,60	22	12	<2	10,7	<0,03	<0,04	132	466
<b>Pócsmegyer</b>	0,69	20	24	2	9,4	<0,03	<0,04	143	454
<b>Szigetmonostor</b>	0,82	19	17	<2	6,4	<0,03	<0,04	134	438
<b>Szigetszentmiklós-Lakihegy</b>	0,42	28	9	2	10,8	<0,03	<0,04	176	578